

AS TerJan  
Tore Kristiansen  
Postboks 29 Hellerud  
0618 OSLO

Vår ref: 09/2098-6/MIME/INST  
Dato: 11.11.2009

## **Helsemessige vurderinger av produktene Superglider spray silicon, Superglider flaske og Superglider Neutrex EF for bruk som glidemidler i sammenføyning av rør i kontakt med drikkevann på land**

Vi viser til Deres e-post datert 22. oktober 2009 vedrørende helsemessige vurderinger av produktene Superglider spray silicon, Superglider flaske og Superglider Neutrex EF for bruk som glidemidler ved sammenføyning av rør som brukes i kontakt med drikkevann på land.

### *Generelt om godkjenning/vurdering av tilsetningsstoffer og materialer i kontakt med drikkevann*

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet), Divisjon for miljømedisin, godkjenner kun tilsetningsstoffer og materialer som kommer i kontakt med drikkevann for bruk på innretninger/fartøyer som deltar i petroleumsvirksomheten (offshore) og er registrert i et nasjonalt skipsregister. Dette gjøres med hjemmel i petroleumsløven av 29.11.1996 (med forskrift av 31.08.2001) og sjødyktighetsloven av 09.06.1903 (med forskrift av 04.09.1987).

For vannforsyning på land gjelder Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 04.12.2001. Tilsetningsstoffer som benyttes ved behandling av drikkevann på land skal være godkjente av Mattilsynet. Folkehelseinstituttet utfører helsemessige vurderinger av tilsetningsstoffer på oppdrag fra Mattilsynet. For materialer i kontakt med drikkevann på land er det ingen formell godkjenningsordning. Forskrift om vannforsyning og drikkevann setter imidlertid som krav at drikkevann ikke skal inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre risiko for helseskade i vanlig bruk. Vannverkseier, eier av egen vannforsyning (brønn, sisterner etc.) og produsenter av materialer som benyttes i kontakt med drikkevann er derfor ansvarlige for at komponenter i slike materialer ikke skal gjenfinnes i drikkevannet i konsentrasjoner som overstiger de største tillatte konsentrasjoner for slike stoffer i drikkevann, eller i konsentrasjoner som direkte eller indirekte kan medføre helseskade. Folkehelseinstituttet utfører imidlertid toksikologiske vurderinger av slike materialer som kommer i kontakt med drikkevann og næringsmidler på oppdrag fra produsenter, kommunale og statlige myndigheter og andre.

Det er produsentens og/eller importørens ansvar at produktene er produsert i henhold til god produksjonspraksis og at kvaliteten på produktene er god. Innholdet av urenheter i slike produkter skal være så lav som teknisk mulig. Migrasjon av komponenter direkte eller indirekte fra slike produkter til drikkevann eller andre næringsmidler skal ikke medføre en helserisiko.

*Hellemessige vurderinger av de tre produktene Superglider spray silicon, Superglider flaske og Superglider Neutrex EF for bruk som glidemidler i sammenføyning av rør som brukes i kontakt med drikkevann*

Folkehelseinstituttet har foretatt hellemessige vurderinger av disse produktene ut fra produktopplysningene fremlagt av AS TerJan, og finner produktene **hellemessig ikke betenkelige** for bruk under sammenføyning av rør som brukes i kontakt med drikkevann.

**Forutsetninger for disse vurderingene er at**


- **produktene er produsert i henhold til god produksjonspraksis**
- **rørene rengjøres skikkelig etter bruk av disse produktene før de tas i bruk til drikkevannsdistribusjon**
- **produktene ikke gjenfinnes i drikkevannet og påvirker drikkevannskvaliteten**

Disse vurderingene er gitt ut fra de produktbeskrivelser som er gitt i søknaden og ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Dette kan endres. Vi må bli underrettet om eventuelle endringer i spesifikasjonene. Nye vurderinger vil i så fall bli nødvendig og kan medføre at vurderingene blir trukket tilbake. Ved en vesentlig endring av spesifikasjonene vil vurderingene automatisk falle bort og nye må søkes. Også dersom forutsetningene for vurderingene endres vesentlig vil disse kunne trekkes tilbake.


Vurderingene innebærer ingen garanti for produktenes tekniske egenskaper. Vi gjør derfor oppmerksom på at disse ikke må benyttes i markedsføringen på en måte som gir et slikt inntrykk, jfr. § 7 og 26 i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

**Kostnader for rådgivningstjenester, toksikologiske vurderinger av materialer eller kjemiske produkter for drikkevannssystemer på landbaserte anlegg og andre utredninger som vi utfører for oppdragsgivere, vil i forståelse med Helse- og omsorgsdepartementet bli belastet oppdragsgiver.**

Vennlig hilsen



Før Helle M. Meltzer  
avdelingsdirektør



Inger-Lise Steffensen  
seniorforsker